

温州市用户水龙头水质监测结果
(2023年第三季度)

信息发布单位：温州市卫生健康委

监测地点	监测点数 (个)	监测指标数 (项次)	监测指标综合合格率 (%)	备注
鹿城区	4	148	100	
瓯海区	3	111	100	
龙湾区	3	111	100	
合计	10	370	100	

说明：

- 1、本信息来源于温州市疾病预防控制中心。
- 2、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
- 3、监测指标综合合格率 (%) = 所有样品指标检验合格项次数 / 所有样品指标检验总项次数 * 100%

温州市用户水龙头水质监测结果（2023年第三季度）

信息发布单位：温州市卫生健康委

序号	监测指标	限值	监测值		监测指标合格率 (%)	备注
			最大值	最小值		
1	总大肠菌群 (MPN/100mL)	不得检出	0	0	100	
2	耐热大肠菌群 (MPN/100m)	不得检出	0	0	100	
3	菌落总数 (CFU/mL)	100	0	0	100	
4	砷 (mg/L)	0.01	0.00227	-1	100	
5	镉 (mg/L)	0.005	0.000222	-1	100	
6	铬 (六价, mg/L)	0.05	0.01048	-1	100	
7	铅 (mg/L)	0.01	0.00208	-1	100	
8	汞 (mg/L)	0.001	0.00008	-1	100	
9	氟化物 (mg/L)	0.05	0.00244	-1	100	
10	氟化物 (mg/L)	1.0	0.68	-1	100	
11	硝酸盐 (以N计, mg/L)	10	3.9	0.5292	100	
12	三氯甲烷 (mg/L)	0.06	0.033	0.009479	100	
13	一氯二溴甲烷 (mg/L)	0.1	0.000939	0.000383	100	
14	二氯一溴甲烷 (mg/L)	0.06	0.005317	0.0018	100	
15	三溴甲烷 (mg/L)	0.1	0.0205	0.000015	100	
16	三卤甲烷	1	0.798046	0.318483	100	
17	二氯乙酸 (mg/L)	0.05	0.0178	-1	100	
18	三氯乙酸 (mg/L)	1	0.0152	-1	100	
19	亚氯酸盐 (mg/L)	0.7	-1	-1	100	
20	氯酸盐 (mg/L)	0.7	0.27	-1	100	
21	色度 (铂钴色度单位)	15	-1	-1	100	
22	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	1	0.795	-1	100	
23	臭和味	无异臭、异味	0	0	100	
24	肉眼可见物	无	0	0	100	
25	pH	6.5-8.5	8.46	6.83	100	
26	铝 (mg/L)	0.2	0.034	-1	100	
27	铁 (mg/L)	0.3	0.16	0.0149	100	
28	锰 (mg/L)	0.1	0.008	-1	100	
29	铜 (mg/L)	1.0	0.01627	-1	100	
30	锌 (mg/L)	1.0	0.575	-1	100	
31	氯化物 (mg/L)	250	6.4	5	100	
32	硫酸盐 (mg/L)	250	3.5684	2.4	100	
33	溶解性总固体 (mg/L)	1000	86	30	100	
34	总硬度(以CaCO ₃ 计, mg/L)	450	18.9	9.6	100	
35	高锰酸钾指数 (以O ₂ 计, mg/L)	3	1.23	0.28	100	
36	氨 (以N计, mg/L)	0.5	0.3	-1	100	
37	游离氯 (mg/L)	≥0.05	0.47967	0.05	100	

说明：

- 1、本信息来源于温州市疾病预防控制中心。
- 2、“-1”和“0”代表低于“检出限”和“未检出”
- 3、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）执行。
- 4、监测指标合格率 (%) = 单项指标检验合格样品数 / 该指标检验样品总数 * 100%

温州市用户水龙头水质监测结果（2023年第三季度）

样品编号	区县名	测定日期	详细地址		总大肠菌群	大肠埃希氏菌	菌落总数	砷
			区县名	详细地址				
33030201-31	鹿城区	2023/8/22	蒲鞋市街道锦绣路75号温州市中西医结合医院2号楼6-613		0	0	0	0.00016
33030201-29	鹿城区	2023/8/22	双屿街道垵田东锦园2-802		0	0	0	0.00015
33030201-21	鹿城区	2023/8/22	丰门街道溪源路168号温州市中等幼儿师范学校鹿城区保安亭		0	0	0	0.0001
33030201-16	鹿城区	2023/8/21	五马街道兴海路81号温州市第十四高级中学寝室		0	0	0	0.00013
33030405-3	瓯海区	2023/8/8	梧田街道南湖路385号温州育英实验学校学生宿舍		0	0	0	-1
33030406-99	瓯海区	2023/8/8	新桥街道青松路大发融悦东方2幢601		0	0	0	-1
33030402-2	瓯海区	2023/8/8	瞿溪街道草洋路73号爱客思时尚酒店		0	0	0	0.000224
33030301-09	龙湾区	2023/7/25	永中街道太师路51号龙湾区职业教育集团学校（永强校区）		0	0	0	0.000227
33030301-05	龙湾区	2023/7/25	永兴街道祠南村永兴中学		0	0	0	0.000219
33030301-13	龙湾区	2023/7/24	海滨街道海宁路177号永滨家园8幢1401		0	0	0	0
平均值					0	0	0	0

样品编号	区县名	辆	铬(六价)	铅	汞	氰化物	氟化物	硝酸盐(以N计)	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷
33030201-31	鹿城区	-1	-1	0.00014	-1	-1	-1	0.8	0.020274	0.000449	0.003674	0.0205
33030201-29	鹿城区	-1	-1	0.00016	-1	-1	-1	1	0.011896	0.00091	0.003776	0.0205
33030201-21	鹿城区	-1	-1	0.00008	0.00008	-1	-1	1	0.031226	0.000383	0.004127	0.0205
33030201-16	鹿城区	-1	-1	0.00011	-1	-1	-1	0.8	0.009479	0.000432	0.002044	0.0205
33030405-3	瓯海区	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3.9	0.016	0.0005	0.004	0.000015
33030406-99	瓯海区	-1	-1	-1	-1	-1	0.68	3.4	0.017	0.0005	0.0018	0.000015
33030402-2	瓯海区	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3.9	0.033	0.0005	0.0048	0.000015
33030301-09	龙湾区	0.00022	0.01048	0.00208	0.000049	0.00184	0.1587	0.5292	0.018929	0.00084	0.004481	0.000163
33030301-05	龙湾区	-1	0.00647	-1	0.000002	0.001549	0.1585	0.5705	0.017235	0.00093	0.004392	0.000172
33030301-13	龙湾区	-1	0.0059	0.00007	-1	0.00244	0.1519	0.6173	0.021903	0.000939	0.005317	0.000312
平均值								1.6517	0.0196942	0.0006383	0.0038411	0.48133



温州市用户水龙头水质监测结果 (2023年第三季度)

样品编号	区县名	三卤甲烷	二氯乙酸	三氯乙酸	亚氯酸盐	氯酸盐	氯酸盐	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	铝
33030201-31	鹿城区	0.60862	0.0114	0.0082	-1	0.0914		-1	-1	0	0	7.57	0.021
33030201-29	鹿城区	0.4753	0.0089	0.0047	-1	0.0549		-1	-1	0	0	7.6	0.0265
33030201-21	鹿城区	0.79805	0.0178	0.0152	-1	0.1084		-1	-1	0	0	8.24	0.0228
33030201-16	鹿城区	0.40137	0.0082	0.0055	-1	0.0388		-1	-1	0	0	7.17	0.0158
33030405-3	瓯海区	0.33848	-1	-1	-1	0.12		-1	-1	0	0	7.1	-1
33030406-99	瓯海区	0.31848	-1	-1	-1	-1		-1	-1	0	0	7.1	0.009
33030402-2	瓯海区	0.63515	-1	-1	-1	0.27		-1	-1	0	0	7.2	-1
33030301-09	龙湾区	0.4002	0.005706	0.00404	-1	0.063968		-1	0.667	0	0	8.46	0.034
33030301-05	龙湾区	0.37147	0.004808	0.00582	-1	0.078072		-1	0.759	0	0	6.83	0.034
33030301-13	龙湾区	0.46618	0.014757	0.0074	-1	0.074726		-1	0.13	0	0	6.88	0.031
平均值		0.48133								0	0	7.42	

样品编号	区县名	铁	锰	铜	锌	氯化物	硫酸盐	溶解性总固体	总硬度	高锰酸钾指数 (以O ₂ 计)	氨 (以N计)	游离氯
33030201-31	鹿城区	0.0149	0.0014	0.01627	0.005	5.4	3.1	33	18.9	0.5	-1	0.1
33030201-29	鹿城区	0.0182	0.00601	0.00237	0.0156	5	2.7	31	16.6	0.28	-1	0.15
33030201-21	鹿城区	0.0192	0.00192	0.00151	0.0028	6.3	2.7	35	17.6	0.55	-1	0.35
33030201-16	鹿城区	0.0248	0.0011	0.00194	0.0198	5.5	3.1	30	16	0.6	-1	0.1
33030405-3	瓯海区	0.16	-1	-1	-1	5.8	2.4	33	9.6	0.7	0.038	0.1
33030406-99	瓯海区	0.16	-1	-1	-1	6	2.4	39	12	0.8	0.3	0.05
33030402-2	瓯海区	0.12	-1	-1	-1	6.4	2.5	36	15.8	0.8	0.046	0.2
33030301-09	龙湾区	0.05	0.002	-1	0.575	5.3363	3.484	36	16.094	1.07	0.07235	0.105
33030301-05	龙湾区	0.117	0.008	-1	0.048	5.2501	3.5022	31	17.1	0.91	0.084117	0.47967
33030301-13	龙湾区	0.02	-1	-1	0.008	5.1884	3.5684	86	15.088	1.23	0.06058	0.3734
平均值		0.07				5.62	2.95	39.00	15.48	0.744		0.20

